

Opstillingskontrol og periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr

Anvendelse af trykbærende udstyr er omfattet af Arbejdstilsynets regler. Ejeren af udstyret skal sørge for at det er opstillingskontrolleret inden det tages i brug. Derefter skal det kontrolleres periodisk inden for de fastlagte intervaller. Begge typer kontroller skal som udgangspunkt udføres af akkrediterede inspektionsorganer.



Har du fx et landbrug, fødevarerbutik, værksted eller industri, anvender du sikkert trykbærende udstyr, som kræver kontrol

Trykbærende udstyr kan være trykluftbeholdere, kølemønter, dampkedler mm. Trykbærende udstyr indgår også i køleanlæg fx i et supermarked med kølemønter

Du skal sørge for at dit udstyr er kontrolleret, når det er opstillet og derefter i periodiske intervaller

Kontrollen skal være dokumenteret og tilgængelig for Arbejdstilsynet

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du de vigtigste regler samlet. Her finder du også nyttige links for fabrikanter og importører af udstyr

Trykbærende udstyr

Trykbærende udstyr er beholdere til opbevaring af væsker eller gasser under tryk, dampkedler, rørsystemer, varmevekslere samt trykbærende enheder. Trykbærende enheder består af flere stykker trykbærende udstyr samlet til et integreret og funktionelt hele. Eksempler på trykbærende udstyr:

- Trykluftbeholdere i tryklufforsyningsanlæg til forskellige formål på fx værksteder, industrivirksomheder eller lign. fx til arbejdsluftforsyning
- Trykluftbeholdere i pneumatiske styrings- og reguleringsystemer i procesanlæg
- Trykbeholdere og rørsystemer i procesanlæg og andre tekniske anlæg
- Trykbeholdere og rørsystemer som indgår i køleanlæg fx på slagterier, bryggerier, supermarkeder, industrivirksomheder

Regler og vejledninger for anvendelse af trykbærende udstyr finder du på hjemmesiden www.at.dk/trykbaerende:

- Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr. 100:2007 med senere ændringer
- Særligt om køleanlæg og varmepumper: Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr. 100:2007 med senere ændringer – bilag 7, samt bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346:2017 – bilag 5
- Ombygning og reparation af trykbærende udstyr: Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr nr. 99:2007
- At-vejledning B.4.9 om bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr
- At-vejledning B.4.10 om periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr
- At-vejledning B.4.11 om opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder

Liste over inspektionsorganer, som DANAK har akkrediteret til at foretage opstillingskontrol og periodisk undersøgelse, kan findes på www.danak.dk. Hvis virksomheden har et relevant certificeret kvalitetssystem, kan periodiske undersøgelser udføres som egenkontrol. Opstillingskontrollen skal dog udføres af inspektionsorganer.